


依頼日 2015年9月8日 付で、当社に依頼された水質検査の結果は次の通りです。

採水年月日 時間				2015年9月8日 12:04 ~ 12:34				天候		前日:曇 当日:雨	
水源名称採水地点				能登川地区				試料区分		給水栓	
採水者				森野 順一				気温		21.0 °C	
								水温		25.3 °C	
項目	検査結果	単位	基準値	項目	検査結果	単位	基準値	項目	検査結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	≤100	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	≤0.02	2-メチルイソボルネオール	☆ 0.000002	mg/L	≤0.00001
大腸菌	不検出		検出されないこと	クロロホルム	★ 0.017	mg/L	≤0.06	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	≤0.02
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	≤0.003	ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	≤0.03	フェノール類	0.0005未満	mg/L	フェノールとして ≤0.005
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	≤0.0005	ジプロモクロロメタン	0.003	mg/L	≤0.1	有機物(全有機炭素の量)	1.0	mg/L	≤3
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	≤0.01	臭素酸	0.001未満	mg/L	≤0.01	pH値	7.1		5.8以上8.6以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	≤0.01	総トリハロメタン	★ 0.028	mg/L	≤0.1	味	異常なし		異常でないこと
砒素及びその化合物	0.001未満	mg/L	≤0.01	トリクロロ酢酸	☆ 0.005	mg/L	≤0.03	臭気	異常なし		異常でないこと
六価クロム化合物	0.005未満	mg/L	≤0.05	プロモジクロロメタン	★ 0.008	mg/L	≤0.03	色度	0.5未満	度	≤5
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	≤0.04	プロモホルム	0.001未満	mg/L	≤0.09	濁度	0.1未満	度	≤2
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	≤0.01	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	≤0.08	その他の項目			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	mg/L	≤10	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	≤1.0	残留塩素 *	0.23	mg/L	≥0.1
フッ素及びその化合物	☆ 0.11	mg/L	≤0.8	アルミニウム及びその化合物	☆ 0.04	mg/L	≤0.2	気温	21.0	°C	
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	≤1.0	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	≤0.3	水温	25.3	°C	
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	≤0.002	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	≤1.0	アンチモン及びその化合物	0.001未満	mg/L	
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	≤0.05	ナトリウム及びその化合物	8.7	mg/L	≤200	ウラン及びその化合物	0.0002未満	mg/L	
2,2,4,4-テトラヒドロクシロキサン	0.004未満	mg/L	≤0.04	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	≤0.05	ニッケル及びその化合物	0.001未満	mg/L	
ジクロロメタン	0.001未満	mg/L	≤0.02	塩化物イオン	12.5	mg/L	≤200	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.008未満	mg/L	
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	≤0.01	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	☆ 39.3	mg/L	≤300	ジクロロアセトニトリル	0.002	mg/L	
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	≤0.01	蒸発残留物	☆ 81	mg/L	≤500	抱水クロラール	0.007	mg/L	
ベンゼン	0.001未満	mg/L	≤0.01	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	≤0.2	遊離炭酸	4.3	mg/L	
塩素酸	☆ 0.08	mg/L	≤0.6	ジェオスミン	☆ 0.000002	mg/L	≤0.00001	1,1,1-トリクロロエタン	0.03未満	mg/L	

判定 検査結果において水道法水質基準値に適合しています。
 ★の検査項目は基準値の20%を超えているので、継続的に監視して下さい。
 ☆の検査項目は基準値の10%を超えているので、継続的に監視して下さい。
 ▲の検査項目はクリプトスピリウム等対策指針に不適の項目です。

残留塩素は維持管理基準 *弊社測定値



検査期日	受付日	2015年9月8日	報告日	2015年9月19日	検査区分責任者	山本 司
------	-----	-----------	-----	------------	---------	------