

回答日：令和7年6月13日

東近江市長 小 椋 正 清

質 疑 回 答 書

工事・業務名 令和7年度第2037号 瓜生津町地先水道管布設替設計業務

No.	項目	質疑事項	回答
1		水管橋（パイプビーム形式）の下部工の設計は設計書に計上されているのでしょうか？	計上していない。
2		耐震計算（L2）は、設計書に計上されているのでしょうか？または各種計算に含まれるのでしょうか？	計上していない。
3		実施設計書にて直接経費が計上されていますが、具体的に直接人件費の何%を計上されているのか、ご教示していただけますでしょうか。	印刷製本費に係る直接人件費に対する割合(%)は「滋賀県土木交通部 設計業務等標準積算基準書（参考資料）」を参考としている。
4	実施設計書内訳表No. 1	直接経費が1式で計上されていますが、1式の内訳をご教示願います。	3のとおり。
5	【参考資料】積算条件明示書	歩掛適用基準 令和7年4月1日とありますが、採用されている歩掛の年度は何年度ですか。また、測量の諸経費は令和7年度の諸経費ですか。ご教示願います。	令和7年度を採用している。諸経費は基準日のとおり。
6	【参考資料】積算条件明示書	橋梁添架は橋長補正を必要としますか。必要とする場合、橋長補正は上限で補正を止めているか、上限を超えて補正しているかご教示願います。	必要とする。補正は基準のとおり。
7		本設計業務の対象は国費事業を想定していますか。自治体単独予算での工事を予定していますか。	国費事業を想定している。
8	「業務共通仕様書：13 耐震設計」について。	「令和6年改訂版 水道事業実務必携：第三編」p203 1-1-5で標準歩掛に含まれないものとして⑥「地震動（レベル2）による安全照査」があげられています。レベル2地震動に対する耐震計算を行う場合は、設計変更の対象となりますか。	協議の上必要な場合は設計変更の対象とする。
9		橋梁添架部分の管路も仮設管の布設を考えていますか。	仮設配管を考えている。
10		添架を予定している道路橋はレベル2地震動での耐震計算が行われていますか。また、非耐震橋の場合は自治体単独予算での工事を予定していますか	添架を予定している道路橋の耐震計算は行っていない。協議の上決定する。
11		レベル2地震動に対する耐震計算には、工学的地盤面が確認できる土質調査資料が必要になりますが、資料は貸与されますか。	近隣のボーリングデータを貸与する。
12		設計内訳書の測量業務につきまして、積算基準は令和6年度を使用されておりますでしょうか、ご教示ください。	令和7年度を使用している。
13		設計内訳書の測量業務につきまして、諸経費の諸経費率は令和7年度4月から改定後の算定式「288.50×（直接測量費） ^{0.084} 」を使用されておりますでしょうか、ご教示ください。	設計基準日のとおり。