

回答日：令和7年9月12日

東近江市長 小 椋 正 清

### 質 疑 回 答 書

業務名 令和7年度第2057号水道施設情報管理システム構築業務

No.	項目	質疑事項	回答
1	特記仕様書14	特記仕様書14現地調査について、水圧測定と流量測定調査は同時設置でしょうか、ご教示ください	同時設置を想定している。
2	特記仕様書15	特記仕様書15将来水量の設定について、「現在の水需要予測を基に～」とありますが、現在の水需要予測とは貴市で保有している予測結果があるという認識でよいでしょうか、ご教示ください。	契約締結後に市が提示する資料を基に協議により決定する。
		以下余白	