回答日：令和８年６月５日

東近江市長　小　椋　正　清

質　疑　回　答　書

業務名　令和８年度第2035号　東近江市公共下水道金屋汚水枝線管きょ改築設計業務

№.	項目	質疑事項	回答
1	第１号内訳書、第２号内訳書	現地測量（都市近郊平地）0.001km2の委託となっていますが、委託延長116mの延長に対して、幅約8.6mの範囲の測量となり，当該路線の道路は歩車道含めて約20m以上の道路であることから、測量委託面積が少ないのではと思われます。これでは、地形平面図にならないのですが、別途平板測量図があり追加の補足範囲の面積でしょうか？もし、違うようでしたら、変更対応可能でしょうか。	当該下水道本管は歩道内に埋設されており、歩道内の現地測量を見込んでいる。別途平板測量図はなく、測量面積については、業務執行上、必要が生じた場合は変更対象とする。
		以下余白	