検査結果判定書

No. HUD0001369-001-01

東近江市水道課 様

水道法第20条第3項 登録水質検査機関第12号
株式会社 日 吉
水質検査部門管理者 西野 優
〒523-8555 近江八幡市北之庄町908
TEL 0748-32-5001 FAX 0748-32-4192

依頼日 2018年5月7日 付けで、当社に依頼された水質検査の結果は次の通りです。

採水年月日 時間	2018年5月7日 14:31 ～ 14:36	天 候	前日;曇 当日;雨
水源名称採水地点	能登川地区	試料区分	給水栓
採 水 者	林 芳和	気 温	15.8 ℃ 水 温 17.1 ℃

項 目	検査結果	単位	基準値	項 目	検査結果	単位	基準値	項 目	検査結果	単位	基準値	項 目	検査結果	単位
一般細菌	0	個/mL	≦100	クロロ酢酸	－	mg/L	≦0.02	2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	≦0.00001			
大腸菌	不検出		検出されないこと	クロロホルム	－	mg/L	≦0.06	非イオン界面活性剤	－	mg/L	≦0.02			
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	≦0.003	ジクロロ酢酸	－	mg/L	≦0.03	フェノール類	－	mg/L	フェノールとして≦0.005			
水銀及びその化合物	－	mg/L	≦0.0005	ジブロモクロロメタン	－	mg/L	≦0.1	有機物(全有機炭素の量)	0.7	mg/L	≦3			
セレン及びその化合物	－	mg/L	≦0.01	臭素酸	－	mg/L	≦0.01	pH値	7.2		5.8以上8.6以下			
鉛及びその化合物	－	mg/L	≦0.01	総トリハロメタン	－	mg/L	≦0.1	味	異常なし		異常でないこと			
砒素及びその化合物	－	mg/L	≦0.01	トリクロロ酢酸	－	mg/L	≦0.03	臭気	異常なし		異常でないこと			
六価クロム化合物	－	mg/L	≦0.05	ブロモジクロロメタン	－	mg/L	≦0.03	色度	0.5未満	度	≦5			
亜硝酸態窒素	－	mg/L	≦0.04	ブロモホルム	－	mg/L	≦0.09	濁度	0.1未満	度	≦2			
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	≦0.01	ホルムアルデヒド	－	mg/L	≦0.08	その他の項目						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	≦10	亜鉛及びその化合物	－	mg/L	≦1.0	残留塩素 *	0.30	mg/L	≧0.1			
フッ素及びその化合物	－	mg/L	≦0.8	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	≦0.2	気温	15.8	℃				
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	≦1.0	鉄及びその化合物	－	mg/L	≦0.3	水温	17.1	℃				
四塩化炭素	－	mg/L	≦0.002	銅及びその化合物	－	mg/L	≦1.0	以下余白						
1,4-ジオキサン	－	mg/L	≦0.05	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	≦200							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	≦0.04	マンガン及びその化合物	－	mg/L	≦0.05							
ジクロロメタン	－	mg/L	≦0.02	塩化物イオン	13.4	mg/L	≦200							
テトラクロロエチレン	－	mg/L	≦0.01	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	－	mg/L	≦300							
トリクロロエチレン	－	mg/L	≦0.01	蒸発残留物	－	mg/L	≦500							
ベンゼン	－	mg/L	≦0.01	陰イオン界面活性剤	－	mg/L	≦0.2							
塩素酸	－	mg/L	≦0.6	ジェオスミン	－	mg/L	≦0.00001							

判 定	検査結果において水道法水質基準値に適合しています。
特記事項	★の検査項目は基準値の20%を超えているので、継続的に監視して下さい。 ☆の検査項目は基準値の10%を超えているので、継続的に監視して下さい。 ▲の検査項目はクリプトスポリジウム等対策指針に不適の項目です。 残留塩素は維持管理基準 *弊社測定値

検査期日	受付日	2018年5月7日	報告日	2018年5月23日	検査区分責任者	川上 奈津子 印